

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин
мая 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ИЗ – 68/21

Срок действия с 28.05.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 28.05.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Силовой масляный трёхфазный трехобмоточный трансформатор типа ТДТН-63000/110, напряжение обмоток: ВН – 115 кВ; СН – 11 кВ; НН – 6,6 кВ, климатического исполнения У (УХЛ, ХЛ), категории размещения 1, по техническим условиям 1ЭТ.547.001 ТУ (изм. 8, ИИ.3.21.035).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро – Силовые трансформаторы» (ООО «СВЭЛ - Силовые трансформаторы»), г. Екатеринбург, 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро – Силовые трансформаторы» (ООО «СВЭЛ - Силовые трансформаторы»), г. Екатеринбург, 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ПАО «Россети»