

## УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции  
производственного контроля  
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин  
июля 2021 г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № 13 – 117/21

Срок действия с 29.07.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 29.07.2026 г.

### ОБОРУДОВАНИЕ

Регулировочные трансформаторы (трансформаторные агрегаты) типов ТДНЛ-40000/10 и ТДНЛ-63000/10, мощностью 40000 и 63000 кВА, на номинальное напряжение 11 кВ, климатического исполнения У (УХЛ, ХЛ) категории размещения 1, изготавливаемые по техническим условиям АРУЕ.670124.001 ТУ (изм. 4 от 02.07.21)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро – Силовые трансформаторы» (ООО «СВЭЛ - Силовые трансформаторы»), 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро – Силовые трансформаторы» (ООО «СВЭЛ - Силовые трансформаторы»), 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61

### СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

### РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»