

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин
июля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ИЗ – 103/21

Срок действия с 15.07.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 15.07.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Разъединители горизонтально-поворотного типа серии РГ-СВЭЛ на номинальное напряжение 110 кВ, номинальные токи 1000, 1600 и 2500 А, токи термической стойкости 31,5 и 40 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, сейсмостойкостью 6 баллов по шкале MSK-64, изготавливаемые по техническим условиям 0ЭТ.065.003 ТУ (изм.1 от 19.04.21)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро – Силовые трансформаторы» (ООО «СВЭЛ - Силовые трансформаторы»), 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро – Силовые трансформаторы» (ООО «СВЭЛ - Силовые трансформаторы»), 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для передачи токов нагрузки с одной системы шин на другую при их переключении)

9. ОПИСАНИЕ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВЕДЁННЫХ В ПРИСУТСТВИИ ЧЛЕНОВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Испытания в присутствии членов аттестационной комиссии в период ее работы не проводились.

10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТТЕСТУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Аттестационная комиссия считает нецелесообразным организацию опытно-промышленной эксплуатации разъединителей переменного тока горизонтально-поворотного типа серии РГ-СВЭЛ на напряжение 110 кВ, на номинальные токи 1000, 1600 и 2500 А, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, выпускаемых по техническим условиям 0ЭТ.065.003 ТУ (изм.1 от 19.04.21), производства «СВЭЛ - Силовые трансформаторы», г. Екатеринбург.

11. ВЫВОДЫ О СООТВЕТСТВИИ АТТЕСТУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ УТВЕРЖДЁННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ.

11.1. Разъединители переменного тока горизонтально-поворотного типа серии РГ-СВЭЛ на напряжение 110 кВ, на номинальные токи 1000, 1600 и 2500 А, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, сейсмостойкостью 6 баллов по шкале MSK-64, изготавливаемые ООО «СВЭЛ - Силовые трансформаторы», г. Екатеринбург по техническим условиям 0ЭТ.065.003 ТУ (изм.1 от 19.04.21), соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуются для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».

11.2. ООО «СВЭЛ - Силовые трансформаторы» обеспечить подачу заявки на проведение очередной плановой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

11.3. Все изменения, вносимые изготовителем в аттестованное оборудование в течение срока действия заключения, должны своевременно предоставляться в ПАО «Россети» на согласование.

Председатель комиссии:



А.Н. Любочский

Члены комиссии:



С.А. Баканов



И.Н. Дмитриев



Р.В. Бобылёв



А.П. Долин